



Zestawienie oprav zawartych na rysunku:

A - Oprawa wg proj. architekta, w ziemi, LED, 220V~, IP67, szt. 4

Złącze kontrolne z uzieniem pionowym dł. min. 3m



Ochrona od porażeń  
 Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

Zmiana	nr								
	data								
		<b>BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH</b> 83-000 Juszkowo ul. Zakątek 8B8 enepro@softel.gda.pl				<b>ENEPRO</b> tel. 502 024 753			
Projektował	inż. Marek Pachocki	06.22	4505/Gd/90		<b>Instalacje elektryczne w terenie.</b> Plan instalacji.				
Opracował	inż. Marek Pachocki	06.22	4505/Gd/90						
Format	Podz.	Wersja	Objekt:				Nr rys.		
A4	1:250	-	<b>Objekt małej architektury - nadbudówka kutra rybackiego</b> 84-150 Hel, ul. Morska ( dz. nr 567/2, obręb 0001, jedn. ewid. 221101_1)						<b>ET-01</b>