



EKOHEL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP 5871723922
REGON 385028359
KRS 0000817597
BDO 000186400

PZP/EKO/01/2022

Hel, 31.10.2022 r.


WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

w dniu: 27.10.2022 roku Zamawiający otrzymał zapytania do prowadzonego postępowania przetargowego pn.: „**Budowa skwerku rybackiego na bulwarze nadmorskim w Helu**”, na które udziela następujących wyjaśnień:

Lp	Treść zapytania	Wyjaśnienie zamawiającego
1.	Prosiłabym o doprecyzowanie co wchodzi w zakres pk.1 opisu przedmiotu zamówienia? Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie fundamentów pod nadbudówkę i posadowienie? Czy nadbudówkę dostarcza Zamawiający?	Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z udostępnionymi przedmiarami. Zgodnie z załączonymi przedmiarami po stronie Wykonawcy znajduje się odebranie nadbudówki kutra z magazynu oraz transport celem posadowienia.

2.	Prosimy o informację dot. podkładu wokół malej architektury: - czy podkonstrukcję należy wykonać z elementów tworzywowych ? - podkład - proszę o określenie kolorystyki, wymiarów i grubości deski tarasowej - czy zamawiający dopuszcza wykonanie podkładu z deski tarasowej tworzywowej np. hanimat?	Podkonstrukcję należy wykonać z elementów tworzywowych, podkład z elementów tworzywowych typu hanimat, pokład deska drewniana szer. 15 cm.
3.	Proszę o określenie z jakiego materiału i o jakiej kolorystyce należy wykonać balustrady?	Balustrady z tworzywa sztucznego typu hanimat koloru brąz. (wokół tarasu)
4.	Proszę o załączenie projektu fundamentów pod element nadbudówki.	Standardowe zbrojenie: 4f12 pręty główne, strzemiona f6 co 25 cm.
5.	Proszę o podanie parametrów ogrodzenia do wykonania.	Zgodnie z rysunkiem oraz przedmiarem, ogrodzenie typu żaluzjowego koloru grafit.
6.	Czy w zakresie ogrodzenia należy także wykonać furtkę / bramę?	Tak, systemowa od strony ul. Morskiej.

7.	Proszę o projekt schodków drewnianych jakie należy wykonać. Zgodnie z opisem podkonstrukcja jest z elementów ze stali nierdzewnej. Wykonawca nie ma podstaw do wyceny.	Wykonanie schodów nie wchodzi w zakres zamówienia.
8.	Proszę o określenie czy "wykonanie podłogi drewnianej wewnątrz przybudówki klejonej na SIKAFLEX z drewna modrzewiowego" wchodzi w zakres zamówienia, jeśli tak proszę o określenie grubości desek, kolorystyki	Nie wchodzi w zakres zamówienia.
9.	Proszę o załączenie ST dla materiałów jakie należy wbudować	Nie wykonywano ST ze względu na rodzaj inwestycji.
10.	Proszę o rys. dot. wykonania siedziska na istn. pokrywie komory przepompowni	Załącznik nr 1 do wyjaśnień
11.	Proszę o załączenie szczegółowego rys. barier na podstawie załączonego projektu wykonawca nie jest w stanie ich wycenić	Barierki na przybudówce kutra rybackiego nie znajdują się w zakresie zamówienia.





EKOHEL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP 5871723922
REGON 385028359
KRS 0000817597
BDO 000186400

Prezes zarządu
EKOHEL sp. z o.o.

Marek R. Dykta

EKOHEL sp. z o.o.	
84-150 Hel ul. Kuracyjna 3 tel. 58 690 40 30	bok@ekohel.pl www.bip.ekohel.pl www.ekohel.pl
EKOHEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Helu przy ul. Kuracyjnej 3, prowadzi działalność na podstawie aktu założycielskiego – Akt notarialny Repertorium A nr 7731/2019, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000817597 prowadzonej przez VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowy Gdańsk-Północ. Wysokość kapitału zakładowego 25 264 100,00 zł	