



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w PUCKU

Puck, dnia 29 września 2023 r.

KOMUNIKAT z dnia 29 września 2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia po przegotowaniu dla mieszkańców Helu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku nadal podtrzymuje warunkową przydatność wody do spożycia po przegotowaniu z wodociągu w Helu z uwagi na uzyskane wyniki badań próbek wody, które wykazały obecność bakterii grupy coli w następujących punktach:

Hel, ul. Szkolna 1 w ilości 2 jtk/100 ml,

Hel, ul. Kuracyjna 3 w ilości 5 jtk/100 ml,

Stacja Uzdatniania Wody w ilości 9 jtk/100 ml.

Jednocześnie nie stwierdzono obecności bakterii chorobotwórczych Escherichia coli i Enterokoków.


Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt.

Woda w stanie surowym może być używana do:

- higieny osobistej,
- prac porządkowych,
- oraz do spłukiwania toalety.

Trwają prace naprawcze prowadzone przez zarządcę wodociągu mające na celu przywrócenie właściwej jakości wody.

Powyzsza informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Hel.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pucku

Piotr Madej

*jtk – jednostka tworząca kolonie