

Hel, 12-01-2024 r.

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

w dniu: 15.01.2024 roku Zamawiający otrzymał zapytanie do prowadzonego postępowania przetargowego pn.: „Dostawa wraz z włączeniem w układ technologiczny Stacji Uzdatniania Wody w Helu generatora dwutlenku chloru służącego do wytworzenia wodnego roztworu ClO₂, wykorzystywanego do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, na które udziela następujących wyjaśnień:

TREŚĆ ZAPYTANIA		WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
1.	Po czyjej stronie jest zakup, dostawa i wymiana reagentów? jest niepełna i odnosi się tylko do kwestii zakupu.	Zakup, dostawa i wymiana reagentów jako czynność eksploatacyjna jest po stronie Zamawiającego.
2.	Proszę też o wyjaśnienie jakie zbiorniki magazynowe ma na myśli Zamawiający w pkt II par 2 ppkt. 1, ustęp "i" Zaproszenia (... "urządzenie powinno być zaprojektowane w taki sposób...")? Czy te zbiorniki są zasilane jedynie z układu filtracji opomiarowanej przepływomierzem, z którego będzie dostępny sygnał analogowy	Zamawiający rezygnuje z wymogu określonego w ppkt. „i” dot. zbiorników magazynowych.

Z up. Prezesa Zarządu
EKOHEL Spółka z o.o.
Ryszard Burczyk
Dyrektor pionu usług komunalnych

EKOHEL sp. z o.o.		EKOHEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Helu przy ul. Kuracyjnej 3, prowadzi działalność na podstawie aktu założycielskiego – Akt notarialny Repertorium A nr 7731/2019, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000817597 prowadzonej przez VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowy Gdańsk-Północ. Wysokość kapitału zakładowego 25 264 100,00 zł
84-150 Hel	bok@ekohel.pl	
ul. Kuracyjna 3 tel. 58 690 40 30	www.bip.ekohel.pl www.ekohel.pl	