



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pucku**

SE.HK/4710/25 /WBi/24

Puck, dnia 06.02.2024 r.

EKOHEL Spółka z o.o.
WPLYNĘŁO

.....
data

.....
podpis

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023r. poz. 338 ze zm.) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku dokonał okresowej oceny jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia HEL od 17.10.2023 r. do 31.12.2023 r., stwierdzając w trybie § 21 ust. 1 pkt 1:

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Firma EKOHEL Sp. z o.o. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zleciła od 17.10.2023 r. do 31.12.2023 r., wykonanie 2 badań wody w nadzorowanym wodociągu w punktach zgodności. W pojedynczym badaniu zanotowano przekroczenie manganu w ilości 77 µg/l przy normie dopuszczającej 50 µg/l. Wykonane badanie sprawdzające potwierdziło prawidłową jakość wody.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdził, że skład bakteriologiczny i fizyko-chemiczny wody w badanym zakresie, spełnia wymagania sanitarne określone w powołanym na wstępie rozporządzeniu.

Omawiany wodociąg charakteryzuje się produkcją wody ok. 638 m³/d i zaopatruje w wodę ok. 2765 odbiorców w miejscowości Hel. Ocenę niniejszą wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pucku**
Piotr Madej

Otrzymują:

1. EKOHEL Sp. z o.o., ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel
2. Burmistrz Helu, ul. Wiejska 5, 84-150 Hel
3. a/a